



ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้

เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มซับเมอร์ส บริเวณหอดังประปาหมู่ที่ ๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าไม้ จะดำเนินการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มซับเมอร์ส บริเวณหอดังประปาหมู่ที่ ๙ (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้) ขนาด ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตรหรือ ๒๐ วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั้มซับเมอร์สขนาด ๓ HP ขนาด ๒๒๐ โวลต์รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงประกาศราคากลางงานโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มซับเมอร์ส บริเวณหอดังประปาหมู่ที่ ๙ (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส บริเวณห้องถึงประปาหมู่ที่ ๙ (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้) ขนาด ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตรหรือ ๒๐ วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์สขนาด ๓ HP ขนาด ๒๒๐ โวลต์ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าไม้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองประปา.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๖๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- เจาะบ่อบาดาลใหม่

- ติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด ๓ HP ขนาด ๒๒๐ โวลต์

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑๓๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร. ๔

๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประชานกรรมการ

๗.๒ นายสุรสิทธิ์ บุญลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายธนวรรณ ศรีอ่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขา

## แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ 20 วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 3 HP. ขนาด 220 โวลต์

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณห้องถึงประปาหมู่ที่ 9 (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองประปา เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดราคากลางวันที่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลฯ	105,014.18	1.3091	137,474.07	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F (งานอาคาร)
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			137,474.07	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			137,400.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดความลึกบ่อบาดาล

40.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

3,435.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ บุญลือ)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธนวรรณ์ ศรีอ่อน)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเพื่อเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิรญา ปิ่นทอง)

รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้/เพื่อเห็นชอบและอนุมัติ

(ชื่อ).....

(นางสาวพนีย์ คุรุวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้

- เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลาง เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งปั้มซีเมนต์ขนาด 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ 20 วา หรือจนกว่าจะได้น้ำที่ดื่มคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา

พร้อมติดตั้งปั้มซีเมนต์ขนาด 3 HP. ขนาด 220 โวลต์

บริเวณห้องปั้มซีเมนต์ขนาด 3 HP. ขนาด 220 โวลต์

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

กำหนดราคากลางวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 5" รวมท่อกรุและท่อกรองขนาด 5" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายบาน	40.00	ม.	-	-	1,200.00	48,000.00	48,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีตฐานบ่อ	1.00	ลบ.ม.	326.72	326.72	112.00	112.00	438.72	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ฐานบ่อ)	1.00	ลบ.ม.	1,436.58	1,436.58	466.00	466.00	1,902.58	
4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	16.00	กก.	21.72	347.52	4.40	70.40	417.92	
5	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.01	37.01	-	-	37.01	
6	ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5 ชนิดปลายธรรมดา	7.00	ท่อน	251.40	1,759.80	50.28	351.96	2,111.76	
7	ข้อต่อตรงหนา PVC. Ø 2"	4.00	ตัว	18.69	74.76	3.74	14.95	89.71	
8	ยูนิเวนเหล็ก Ø 2"	1.00	ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
9	น๊อตเกลียวเหล็ก Ø 2"	1.00	ตัว	90.00	90.00	18.00	18.00	108.00	
10	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.00	ตัว	550.00	1,100.00	110.00	220.00	1,320.00	
11	ซีเมนต์เหล็ก 90 Ø 2"	1.00	ตัว	120.00	120.00	24.00	24.00	144.00	
12	ปั้มซีเมนต์ขนาด 3 HP. 220 V. พร้อมใบพัดและอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	
13	น้ำยาประสานท่อชนิดใส ขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	82.24	164.48	-	-	164.48	
14	กรวดน้ำจืดชนิดขนาด 1/8"-1/4"	30	ถุง	55.00	1,650.00	11.00	330.00	1,980.00	
	<b>รวม</b>							<b>105,014.18</b>	